

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2140025

Objednavatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační trubky ohebné "SUPERMONOFLEX PP" se střední mechanickou odolností

Obchodní značka:

Typ: 1216EHFPP, 1220HFPP, 1225HFPP, 1232HFPP, 1240HFPP, 1250HFPP, 1263HFPP

Jmenovité hodnoty: -25°C až +105°C, pro instalace do 1000V AC

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 401280-01/01 ze dne: 22.04.2014

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61386-22:04+A11:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 304991-01 ze dne 5.11.2013
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 401280 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

24.4.2014

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



401280-01