

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 2160038

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek - přichytky pro elektroinstalační trubky

Obchodní značka:

Typ: 5313 - další viz příloha

Jmenovité hodnoty: 16 - 63 mm viz příloha

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EŠČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EŠČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 603155-01/01 ze dne 22.08.2016, 401906-01/01 ze dne 19.05.2014, 205661-01/01 ze dne 19.2.2013, 205661-01/02 ze dne 3.5.2013, 205661-01/03 ze dne 27.2.2013, 205661-01/05 ze dne 28.2.2013, 205661-01/10, 205661-01/11, 205661-01/12 ze dne 17.5.2013, 603362-01/01

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 61386-25:12, ČSN EN 61386-1 ed. 2:09

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 600740-01 ze dne 03.03.2016
- smlouvě na užívání značky EŠČ č. 603155 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

21.09.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



603155-01

**Příchytky pro elektroinstalační trubky (třídění dle ČSN EN 61386-25)**  
**Clamps for conduit (classification according to EN 61386-25)**

| Typ/Type   | Velikost/ Size | Materiál/ Material     | Třídění/ Classification                                       |
|--|----------------|------------------------|---|
| 5313<br>5316<br>5321<br>5329   | 20 - 36        | plastová/ PVC          | 2441410   |
| 5316E / 5316E HF<br>5320 / 5320 HF<br>5325 / 5325 HF<br>5332 / 5332 HF<br>5340 / 5340 HF | 16 - 40        | plastová (HF)/PVC (HF) | 2441410 / 2452410   |
| 5350 / 5350 HF<br>5363 / 5363 HF   | 50 a 63        | plastová (HF)/PVC (HF) | 2441410 / 2452410<br>ne stropní montáž<br>no ceiling mounting |
| 5216E PC<br>5220 PC<br>5225 PC<br>5232 PC<br>5240 PC<br>5250 PC<br>5263 PC               | 16- 63         | kovová / metal         | 3456210   |
| 5213 PC<br>5216 PC<br>5221 PC<br>5229 PC<br>5236 PC<br>5242 PC                           | 16 – 63        | kovová / metal         | 3456210   |
| 3613 A<br>3616 A<br>3623 A<br>3629 A<br>3636 A<br>3648 A                                 | 16 – 63        | kovová / metal         | 3456210   |
| 5216E ZNM<br>5220 ZNM<br>5225 ZNM<br>5232 ZNM<br>5240 ZNM<br>5250 ZNM<br>5263 ZNM        | 16 – 63        | kovová / metal         | 3456210   |
| 5216E ZN<br>5220 ZN<br>5225 ZN<br>5232 ZN<br>5240 ZN<br>5250 ZN<br>5263 ZN               | 16 – 63        | kovová / metal         | 3456410   |
| 5216E Al   | 16 – 63        | kovová / metal         | 3456410   |



*Handwritten signature*

|  |         |                |         |
|--|---------|----------------|---------|
| 5220 Al<br>5225 Al<br>5232 Al<br>5240 Al<br>5250 Al<br>5263 Al                                   |         |                |         |
| 5216E PC ZN<br>5220 PC ZN<br>5225 PC ZN<br>5232 PC ZN<br>5240 PC ZN<br>5250 PC ZN<br>5263 PC ZN  | 16 - 63 | kovová / metal | 3456410 |
| 5208 D<br>5210 D<br>5212 D<br>5216 D<br>5220 D<br>5225 D<br>5232 D<br>5240 D<br>5250 D<br>5263 D | 8 - 63  | kovová / metal | 3456210 |



*Y. Hlavica*