

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1190393

Výrobek: Krabice pancéřová, rozvodka

Typ: 100 A1110-16, 100 A1111-16, 100 A1110-21,
100 A1111-21, 134 A1100-29, 134 A1110-29,
134 A1111-29, 7116 B, 7216 B, 7121 B, 7221 B,
7116 C, 7216 C, 7121 C, 7221 C

Jmenovité hodnoty: IP 43, IP 54, 500 V, -25°C až 90°C - viz příloha

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 910379-01/01 ze dne: 21.06.2019

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 910379 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.06.2022

24.06.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



910379-01

Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení (kovové- pancéřové)

Typ		Jmenovité hodnoty
100A1110-16	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V
100A1111-16	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V
100A1110-21	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V
100A1111-21	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V
134A1100-29	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V
134A1110-29	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V
134A1111-29	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V
7116B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V
7216B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V
7121B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V
7221B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V
7116C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V
7216C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V
7121C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V
7221C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V

Příslušenství

Ucpávková zátka	P-16
	P-21

