

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 2130058

Objednavatel: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační trubky ohebné LPE-1 a LPE-2 (řada CSN) a příslušenství

Obchodní značka:

Typ: 2313/LPE-1(2), 2316/LPE-1(2), 2323/LPE-1(2), 2329/LPE-1(2), 2336/LPE-1(2)

Jmenovité hodnoty: -25 °C až +90 °C, materiál šířící plamen

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EŠČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EŠČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 302818-01/01 ze dne: 17.07.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 50086-1:96+Z1:04, ČSN EN 61386-22:04+A11:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09, TP-KO-05/98, TP-KO-09/98

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 205036-01 ze dne 13.11.2012
- smlouvě na užívání značky EŠČ č. 302818 mezi objednatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

29.7.2013

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



302818-01