



PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

vydává

C E R T I F I K Á T

č. C-PAVUS-2021/0078

vydaný pro

výrobce:

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín, IČO 61672971

místo výroby:

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín

na výrobek:

PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE KPZ-1_PO


Certifikát prokazuje dosažení shody certifikovaného výrobku s deklarovanými vlastnostmi výrobku, posouzenými podle certifikačního schématu PAVUS-2 a podle požadavků uvedených v ČSN 73 0810:2016, podle nichž byla certifikace provedena.

Výsledky zkoušek a zjištění jsou uvedeny v Protokolu o certifikaci č. P-PAVUS-2021/0078 ze dne 26. dubna 2021, který je nedílnou součástí tohoto certifikátu a je předáván současně s tímto certifikátem.

Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. C-PAVUS-2019/0075 ze dne 8.7.2019, vydaný certifikačním orgánem PAVUS, a.s.

Platnost certifikátu se omezuje do: 30. dubna 2024

V Praze dne 26. dubna 2021


Ing. Jaroslav Kopečný
vedoucí CO pro certifikaci výrobků

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
IČ: 60193174; DIČ: CZ60193174
(4)

Druhá strana certifikátu výrobku č. C-PAVUS-2021/0078

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN 73 0810	EI 120 EI 180	<p>Přístrojová krabice KPZ-1_PO se zpěňovacím materiálem tvrdým (výrobek A) v nenosné stěně z pórobetonu, betonu nebo keramického zdiva min. tl. 100 mm EI 180</p> <p>Přístrojová krabice KPZ-1_PO se zpěňovacím materiálem měkčeným (výrobek B) v nenosné stěně z pórobetonu, betonu nebo keramického zdiva min. tl. 100 mm EI 120</p> <p>Přístrojová krabice KPZ-1_PO se zpěňovacím materiálem tvrdým – (výrobek A) a zpěňovacím materiálem měkčeným (výrobek B) v nenosné sádkartonové stěně min. tl. 100 mm EI 120</p> <p>Přístrojová krabice KPZ-1_PO v nosné stěně a stropní konstrukci z betonu, pórobetonu nebo keramického zdiva min. tl. 100 mm se: - zpěňovacím materiálem tvrdým (výrobek A): EI 180 - zpěňovacím materiálem měkčeným (výrobek B): EI 120</p>	Splňuje ¹⁾
Zdravotní nezávadnost použitých materiálů	Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb.	Zdravotně nezávadný výrobek	Zdravotně nezávadný výrobek	Splňuje
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-1	Třída E	Přístrojová krabice KPZ-1_PO: - plastový materiál typu C a D - zpěňovací materiál tvrdý (výrobek A) - zpěňovací materiál měkčený (výrobek B) Třída E	Splňuje
1) Splňuje za podmínek PKO-21-022, viz [4], kap. 2 protokolu o certifikaci.				

Platnost certifikátu č. C-PAVUS-2021/0078 je omezena datem a je podmíněna prováděním pravidelného dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, který musí být proveden certifikačním orgánem nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

PAVUS, a.s.
 Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
 IČ: 60193174; DIČ: CZ60193174
 (4)


Ing. Jaroslav Kopečný
 vedoucí CO pro certifikaci výrobků