



Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210,

Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s., Praha

Certifikát č.: FTZÚ 06 Ex 0056

o ověření elektrostatických vlastností

Tento certifikát je vydán pro: **Elektroinstalační trubky ohebné MONOFLEX s nízkou mechanickou odolností, včetně příslušenství**

Výrobce: **KOPOS Kolín a.s.; Havlíčkova 432; 280 94 Kolín IV**

Žadatel: **KOPOS Kolín a.s.; Havlíčkova 432; 280 94 Kolín IV**

Výše uvedený výrobek a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v tomto certifikátu a v dokumentech uvedených v seznamu dokumentace.

FTZÚ - Státní zkušebna č. 210 potvrzuje, že za dodržení podmínek použití uvedených v tomto certifikátu, jsou elektrostatické vlastnosti výrobku ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ČSN EN 1127-1:1998; ČSN 332030:2004

Výrobce (popř. žadatel) uvedený v tomto certifikátu je odpovědný za zajišťování shody zařízení se specifikací (dokumentací) uvedenou v příloze tohoto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento certifikát je platný do: **30.09.2011**

Odpovědná osoba:


Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 20.09.2006

Počet stran: 1/3
Přílohy: č.1 (1 strana)

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.



Strana 2


**Certifikát č. FTZÚ 06 Ex 0056
o ověření elektrostatických vlastností**

Popis výrobku: Elektroinstalační trubky ohebné typové řady MONOFLEX jsou určeny pro montáž el. vedení v prostorách, kde lze předpokládat nízké mechanické namáhání (320N). Jsou vyrobeny z neměkčeného samozhášivého PVC s teplotní odolností – 25 °C až + 60 °C.

Schválené komponenty a příslušenství:

- a) Ohebné elektroinstalační trubky typ 1416E; 1420; 1425; 1432; 1440; 1450; 1463; 1413/1; 1416/1; 1423/1; 1429/1; 1436/1; 1448/1
- b) Adaptalok přímý AM (16/16; 20/20; 21/20; 25/25; 28/25; 34/32; 42/40; 54/50)
APG (16/13; 21/16; 28/21; 34/29; 42/36; 54/48)
- c) Adaptalok 90° AM (16/16-90; 21/20-90; 28/25-90; 34/32-90; 42/40-90; 54/50-90)
APG (16/13-90; 21/16-90; 28/21-90; 34/29-90; 42/36-90; 54/48-90)
- d) Adaptalok 45° AM (16/16-45; 21/20-45; 28/25-45; 34/32-45; 42/40-45; 54/50-45)
APG (16/13-45; 21/16-45; 28/21-45; 34/29-45; 42/36-45; 54/48-45)
- e) Adaptalok příruby A (16FL; 21FL; 28FL; 16FL-45; 21FL-45; 28FL-45; 16FL-90; 21FL-90; 28FL-90)
- f) Adaptalok koncovky A-ES (16; 20; 28; 32; 40)
- g) Adaptalok podložky A-SW/M (16; 20; 25; 32; 40; 50)
A-SW/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48)
- h) Adaptalok matice A-LN/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48)
- i) Demontážní díl A (16RT; 21RT; 28RT; 34RT; 42RT; 54RT; RTSET)

Odpovědná osoba:


Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 20.09.2006

Počet stran: 2/3
Přílohy: č.1 (1 strana)

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku



Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210,

Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s., Praha

Strana 3

**Certifikát č. FTZÚ 06 Ex 0056
o ověření elektrostatických vlastností**

Protokol o zkoušce č.: 06 Ex 0056/2-1

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

- Použití elektroinstalačních ohebných trubek, včetně jejich příslušných komponent bude omezeno do prostoru nebezpečné zóny 2 dle ČSN EN 60079-10.
- Elektroinstalační trubky typových variant 1440; 1450; 1463; 1429/1; 1436/1; 1448/1 a jejich příslušné komponenty nesmí být použity v místech, kde by byly vystaveny častému otěru jejich povrchu nebo nadměrnému proudění vzduchu, plynů a par.
- Při montáži popř. demontáži elektroinstalačního materiálu musí být koncentrace hořlavých plynů a par dostatečně hluboko pod spodní mezí výbušnosti. Doporučuje se zastavit práce při překročení 20 % spodní meze výbušnosti.
- Provedení instalace elektroinstalačních trubek, včetně jejich komponent, musí odpovídat požadavkům ČSN EN 60079-14 čl. 14.3.

Odpovědná osoba:


Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 20.09.2006

Počet stran: 3/3
Přílohy: č.1 (1 strana)

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku



Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice
Autorizovaná osoba č. 210,
Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s., Praha

Příloha 1 k certifikátu ověření č. FTZÚ 06 Ex 0056 elektrostatických vlastností

Seznam dokumentace:

- Katalogové údaje s hlavními technickými parametry
trubek MONOFLEX včetně příslušenství ... 3 strany
- Certifikát č. 1050433 ... 5.5.05; 1strana (EZÚ Praha)
- Protokol o zkoušce č. 500897-02/01 ... 27.4.05; 4strany (EZÚ Praha)





Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

Dodatek č. 1 k certifikátu č.: FTZÚ 06 Ex 0056 o ověření elektrostatických vlastností

Tento certifikát je vydán pro: **Elektroinstalační trubky ohebné MONOFLEX s nízkou mechanickou odolností, včetně příslušenství**

Výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s.; Havlíčkova 432; 280 94 Kolín IV**

Žadatel: **KOPOS KOLÍN a.s.; Havlíčkova 432; 280 94 Kolín IV**

Dodatek k certifikátu platí pro: - prodloužení platnosti certifikátu

Výše uvedené zařízení a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v příloze k tomuto certifikátu a v dokumentech uvedených v této příloze.

FTZÚ - Státní zkušebna č. 210 potvrzuje, že zařízení s výše uvedenými změnami splňuje požadavky dále uvedených norem:

ČSN EN 1127-1:2008; ČSN 332030:2004

Výrobce zařízení (popř. žadatel) uvedený v tomto certifikátu je odpovědný za zajišťování shody zařízení se specifikací (dokumentací) uvedenou v příloze tohoto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento certifikát je platný do: **30.09.2016**

Odpovědná osoba:

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: **29.07.2011**

Strana: 1/3
Přílohy: -

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.



Strana 2

Dodatek č. 1 k certifikátu FTZÚ 06 Ex 0056
o ověření elektrostatických vlastností

Popis výrobku: Tímto dodatkem se prodlužuje platnost certifikátu, vydaném na elektroinstalační trubky ohebné MONOFLEX. Elektroinstalační trubky ohebné typové řady MONOFLEX jsou určeny pro montáž el. vedení v prostorech, kde lze předpokládat nízké mechanické namáhání (320N). Jsou vyrobeny z neměkčeného samozhášivého PVC s teplotní odolností – 5 °C až + 60 °C.

Přehled schválených komponent a příslušenství:

- a) Ohebné elektroinstalační trubky typ 1416E; 1420; 1425; 1432; 1440; 1450; 1463; 1413/1; 1416/1; 1423/1; 1429/1; 1436/1; 1448/1
- b) Adaptalok přímý AM (16/16; 20/20; 21/20; 25/25; 28/25; 34/32; 42/40; 54/50)
APG (16/13; 21/16; 28/21; 34/29; 42/36; 54/48)
- c) Adaptalok 90° AM (16/16-90; 21/20-90; 28/25-90; 34/32-90; 42/40-90; 54/50-90)
APG (16/13-90; 21/16-90; 28/21-90; 34/29-90; 42/36-90; 54/48-90)
- d) Adaptalok 45° AM (16/16-45; 21/20-45; 28/25-45; 34/32-45; 42/40-45; 54/50-45)
APG (16/13-45; 21/16-45; 28/21-45; 34/29-45; 42/36-45; 54/48-45)
- e) Adaptalok příruby A (16FL; 21FL; 28FL; 16FL-45; 21FL-45; 28FL-45; 16FL-90; 21FL-90; 28FL-90)
- f) Adaptalok koncovky A-ES (16; 20; 28; 32; 40)
- g) Adaptalok podložky A-SW/M (16; 20; 25; 32; 40; 50)
A-SW/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48)
- h) Adaptalok matice A-LN/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48)
- i) Demontážní díl A (16RT; 21RT; 28RT; 34RT; 42RT; 54RT; RTSET)

Odpovědná osoba:

Ing. Jaroslav Šindler

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.07.2011

Strana: 2/3
Přílohy: -

Tento oznámení se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto oznámení a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být oznámení rozmnožováno bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.



Strana 3

Dodatek č. 1 k certifikátu FTZÚ 06 Ex 0056
o ověření elektrostatických vlastností

Protokol o zkoušce č.: 06 Ex 0056/2-2

Podmínky použití ve výbušných prostorech:

- Použití elektroinstalačních trubek a jejich komponent bude omezeno do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22.
- Elektroinstalační trubky typových variant 1440; 1450; 1463; 1429/1; 1436/1; 1448/1 a jejich příslušné instalační komponenty nesmí být použity v místech s výskytem zóny 2, kde by byly vystaveny častému nebo dlouhodobému otěru jejich povrchu nebo nadměrnému proudění vzduchu, plynů a par.
- Provedení elektroinstalace musí odpovídat požadavkům ČSN EN 60079-14.
- Při montáži popř. demontáži elektroinstalačních trubek musí být koncentrace hořlavých plynů a par dostatečně hluboko pod spodní mezí výbušnosti a musí být zabráněno výskytu výbušné atmosféry prachu. Doporučuje se zastavit práce při překročení 20 % spodní meze výbušnosti hořlavých plynů a par.

Seznam dokumentace: Beze změn.

Odpovědná osoba:

v.Š. Jaroslav

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.07.2011

Strana: 3/3
Přílohy: -

Tento oznámení se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto oznámení a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být oznámení rozmnožováno bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

Dodatek č. 2 k certifikátu č.: FTZÚ 06 Ex 0056

o ověření elektrostatických vlastností

Tento certifikát je vydán pro: **Elektroinstalační trubky ohebné MONOFLEX s nízkou mechanickou odolností, včetně příslušenství**

Výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s.; Havlíčkova 432; 280 94 Kolín IV**

Žadatel: **KOPOS KOLÍN a.s.; Havlíčkova 432; 280 94 Kolín IV**

Dodatek k certifikátu platí pro: - prodloužení platnosti certifikátu

Výše uvedený výrobek a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v tomto certifikátu a v dokumentech uvedených v seznamu dokumentace.

FTZÚ - Státní zkušebna č. 210 potvrzuje, že elektrostatické vlastnosti výrobku s výše uvedenými změnami jsou ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ČSN EN 1127-1:2012; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016

Výrobce (popř. žadatel) uvedený v tomto certifikátu je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento certifikát je platný do: **30.09.2021**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 14.09.2016

Strana: 1/3
Přílohy: -



Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

Dodatek č. 2 k certifikátu č.: FTZÚ 06 Ex 0056

o ověření elektrostatických vlastností

Popis výrobku:

Tento dodatek prodlužuje platnost certifikátu výrobku ověřeného dle požadavků uvedených norem. Tímto dokumentem jsou pokryty výrobky specifikované v Dodatku č. 1 certifikátu, jejichž rekapitulace je v následujícím přehledu.

Celkový přehled schválených komponent a příslušenství:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) Ohebné elektroinstalační trubky | 1416E; 1420; 1425; 1432; 1440; 1450; 1463; 1413/1; 1416/1; 1423/1; 1429/1; 1436/1; 1448/1 |
| b) Adaptalok přímý | AM (16/16; 20/20; 21/20; 25/25; 28/25; 34/32; 42/40; 54/50)
APG (16/13; 21/16; 28/21; 34/29; 42/36; 54/48) |
| c) Adaptalok 90° | AM (16/16-90; 21/20-90; 28/25-90; 34/32-90; 42/40-90; 54/50-90)
APG (16/13-90; 21/16-90; 28/21-90; 34/29-90; 42/36-90; 54/48-90) |
| d) Adaptalok 45° | AM (16/16-45; 21/20-45; 28/25-45; 34/32-45; 42/40-45; 54/50-45)
APG (16/13-45; 21/16-45; 28/21-45; 34/29-45; 42/36-45; 54/48-45) |
| e) Adaptalok příruby | A (16FL; 21FL; 28FL; 16FL-45; 21FL-45; 28FL-45; 16FL-90; 21FL-90; 28FL-90) |
| f) Adaptalok koncovky | A-ES (16; 20; 28; 32; 40) |
| g) Adaptalok podložky | A-SW/M (16; 20; 25; 32; 40; 50)
A-SW/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48) |
| h) Adaptalok matice | A-LN/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48) |
| i) Demontážní díl | A (16RT; 21RT; 28RT; 34RT; 42RT; 54RT; RTSET) |

Zpráva č.: 06Ex0056/2-3

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 14.09.2016

Strana: 2/3

Přílohy: -

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

Dodatek č. 2 k certifikátu č.: FTZÚ 06 Ex 0056

o ověření elektrostatických vlastností

Podmínky použití ve výbušných prostorech:

- Použití elektroinstalačních trubek, včetně jejich příslušných komponent bude omezeno do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22.
- Elektroinstalační trubky typů 1440; 1450; 1463; 1429/1; 1436/1; 1448/1 nesmí být použity v místech s výskytem zóny 2, kde by byly vystaveny častému nebo dlouhodobému otěru jejich povrchu nebo nadměrnému proudění vzduchu, plynů a par
- Provedení elektroinstalace musí odpovídat požadavkům ČSN EN 60079-14.
- Při montáži popř. demontáži elektroinstalačního materiálu musí být koncentrace hořlavých plynů a par dostatečně hluboko pod spodní mezí výbušnosti. Doporučuje se zastavit práce při překročení 20 % spodní meze výbušnosti hořlavých plynů a par.

Seznam dokumentace: nezměněn

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 14.09.2016

Strana: 3/3

Přílohy: -

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 06 Ex 0056

Výrobek: **Elektroinstalační trubky ohebné MONOFLEX s nízkou
mechanickou odolností, včetně příslušenství**

Výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s.**

Adresa: **Havlíčková 432; 280 02 Kolín IV, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 06 Ex 0056, vztahující se k ověření elektrostatických vlastností výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:


ČSN EN 1127-1:2020; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **30.09.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 30.04.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 06 Ex 0056

o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU

Popis změn výrobku:

Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu.

Na konstrukci elektroinstalačních trubek typové řady MONOFLEX použit plastový materiál PVC. Rozsah teplot použití trubek je -25°C až +60°C.

V konstrukci a materiálovém provedení výrobku nebyly provedeny změny ovlivňující jeho původně ověřované vlastnosti.

Celkový přehled schválených variant elektroinstalačních trubek a příslušenství:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) Ohebné elektroinstalační trubky | 1416E; 1420; 1425; 1432; 1440; 1450; 1463; 1413/1; 1416/1; 1423/1; 1429/1; 1436/1; 1448/1 |
| b) Adaptalok přímý | AM (16/16; 20/20; 21/20; 25/25; 28/25; 34/32; 42/40; 54/50)
APG (16/13; 21/16; 28/21; 34/29; 42/36; 54/48) |
| c) Adaptalok 90° | AM (16/16-90; 21/20-90; 28/25-90; 34/32-90; 42/40-90; 54/50-90)
APG (16/13-90; 21/16-90; 28/21-90; 34/29-90; 42/36-90; 54/48-90) |
| d) Adaptalok 45° | AM (16/16-45; 21/20-45; 28/25-45; 34/32-45; 42/40-45; 54/50-45)
APG (16/13-45; 21/16-45; 28/21-45; 34/29-45; 42/36-45; 54/48-45) |
| e) Adaptalok příruby | A (16FL; 21FL; 28FL; 16FL-45; 21FL-45; 28FL-45; 16FL-90; 21FL-90; 28FL-90) |
| f) Adaptalok koncovky | A-ES (16; 20; 28; 32; 40) |
| g) Adaptalok podložky | A-SW/M (16; 20; 25; 32; 40; 50)
A-SW/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48) |
| h) Adaptalok matice | A-LN/PG (13; 16; 21; 29; 36; 48) |
| i) Demontážní díl | A (16RT; 21RT; 28RT; 34RT; 42RT; 54RT; RTSET) |

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 30.04.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 06 Ex 0056

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Zpráva č.: 06Ex0056/2-4

Podmínky použití ve výbušných prostorech: nezměněny – shodné s podmínkami dodatku č. 2 certifikátu.

Seznam dokumentace: nezměněn

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 30.04.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz