



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba 216
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2018 ze dne 24. října 2018

Zakázka č.: Z220210175

Počet stran: 8

Výtisk č.: 1

Autorizovaná osoba 216 vydává

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017 Sb., zákona 277/2019 Sb. a zákona 526/2020 Sb. a § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“)

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. S-216/C5a/2021/0086

na stavební výrobek:

Kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru
Kabelové žlaby, kabelové lávky, drátěné žlaby, elektroinstalační krabice, přichytky,
elektroinstalační trubky, bezhalogenové parapetní kanály a lišty, nosné profily a
lišty, univerzální příslušenství

Výrobce: KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín, IČO 61672971

Místo výroby: KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín

Technické údaje a podmínky pro vydání tohoto osvědčení jsou uvedeny na následujících stranách, které jsou jeho nedílnou součástí.


Tímto dokumentem Autorizovaná osoba 216 osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Osvědčení je technickou specifikací, určenou k posouzení shody uvedeného výrobku; bez písemného souhlasu Autorizované osoby 216 se nesmí reprodukovat jinak než celé.

Platnost osvědčení do 31. srpna 2024

V Praze dne 2. srpna 2021




Ing. Jan Tripes
výkonný ředitel – AO 216

Verze 2d

1 TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Předmětem certifikace, provedené na základě klasifikací, jsou kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru - *Kabelové žlaby, kabelové lávky, drátěné žlaby, elektroinstalační krabice, příchytka, elektroinstalační trubky, bezhalogenové parapetní kanály a lišty, nosné profily a lišty a univerzální příslušenství*, osazené kabely výrobců PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., NKT s.r.o., Kabelovna Kabex a.s., ELKOND HKK, a.s., Lamela Electric a.s., Prysmian Kablo s.r.o., Dätwyler Cables GmbH, Kabelwerk Eupen AG, Klaus Faber AG, TOP CABLE S.A., Zakłady Kablove BITNER Sp. z o.o., Technokabel S.A., Tele-Fonika Kable S.A. a Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.

Kabelové trasy jsou provedené jako normové (standardní) a nenormové (nestandardní) konstrukce.

Normová konstrukce roštu (lávky dle výrobce) dle ČSN 73 0895 musí být max. 400 mm široká s výškou bočnice 60 mm, tloušťkou plechu 1,5 mm, se vzdáleností příček 300 mm nebo 150 mm, osovou vzdáleností podpěr 1 200 mm a s mechanickým zatížením max. 20 kg/m. Ostatní konstrukce jsou nenormové.

Normová konstrukce lávky (žlabu dle výrobce) dle ČSN 73 0895 musí být max. 300 mm široká s výškou bočnice 60 mm, tloušťkou plechu 1,5 mm, s perforací $(15 \pm 5) \%$ z celkové plochy, osovou vzdáleností podpěr 1 200 mm a s mechanickým zatížením max. 10 kg/m. Ostatní konstrukce, včetně drátěných lávek, jsou nenormové.

Normová kabelová příchytka dle ČSN 73 0895 může být upevněna přímo do stavební konstrukce. Šíře samostatné kabelové příchytka musí být (15 ± 5) mm. Kabely se musí připevňovat každých 300 mm. Ostatní konstrukce jsou nenormové.

Výsledky zkoušek funkčnosti kabelů uložených na normové kabelové nosné konstrukci jednoho výrobce jsou přenositelné na odzkoušené normové kabelové nosné konstrukce daného typu od jiného výrobce. Přenos výsledků zkoušek mezi nenormovými konstrukcemi možný není.

1.1 KABELOVÉ ŽLABY MARS

Kabelové ŽLABY NKZI

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného nebo žárově zinkovaného plechu tl. 0,7 mm, 0,8 mm, 1,00 mm nebo 1,25 mm. Výška bočnice je 50 mm nebo 100 mm. Šířka žlabu je 62 mm, 125 mm, 250 mm až 500 mm. Bočnice a dno žlabu jsou perforované. Součástí žlabu je integrovaná spojka. Žlaby se spojují pomocí 2 až 6 ks šroubů NSM 6x10. Maximální zatížení žlabů je 20 kg/m.

Žlaby NKZI byly zkoušené také s víky V 250 z pozinkované oceli tl. 0,55 mm. Jedná se o víka klasická a víka s prolisy (příčně a podélně profilovaná).

Kabelové žlaby NKZIN

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm a 1,25 mm. Výška bočnice je 50 mm nebo 100 mm. Šířka žlabu je 62 mm, 125 mm, a 250 mm. Bočnice a dno žlabu jsou bez perforace. Součástí žlabu je integrovaná spojka. Žlaby se spojují pomocí 2 až 6 ks šroubů NSM 6x10. Maximální zatížení žlabů je 20 kg/m.

Kabelové žlaby NIXKZN

Jsou vyrobené z nerezového plechu tl. 0,8 až 1,0 mm. Výška bočnice je 50 mm nebo 100 mm a max. šířka žlabu je 500 mm. Žlaby jsou bez perforace. Žlaby se spojují pomocí spojek NIXS 50 nebo NIXS 100 a šroubů NIXSMP 8x12 nebo NIXSM 6x10. Maximální zatížení žlabů je 20 kg/m.

Kabelové žlaby NKZN

Jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Výška bočnice je 50 mm nebo 100 mm. Šířka žlabu je 250 mm. Žlaby jsou bez perforace. Žlaby s výškou bočnice 50 mm se spojují pomocí spojky NS8 50x250 nebo spojky NS50 se šrouby NSMP 8x12 a žlaby s výškou bočnice 100 mm se spojují pomocí spojky NS8 100x250 se šrouby NSMP 8x12. Maximální zatížení žlabů je 10 kg/m.

Kabelové žlaby NKZ

Jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Výška bočnice je 50 mm nebo 100 mm. Šířka žlabu je 250 mm. Bočnice a dno žlabu jsou perforované. Žlaby s výškou bočnice 50 mm se spojují pomocí spojky NS 50x250 se šrouby NSM 6x10 a žlaby s výškou bočnice 100 mm se spojují pomocí spojky žlabu NS 100x250 se šrouby NSM 6x10. Maximální zatížení žlabů je 10 kg/m.



1.2 KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

Kabelové žlaby KZ

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. Výška bočnice je 60 mm a max. šířka žlabu 300 mm. Bočnice a dno žlabu jsou perforované. Žlaby se spojují pomocí spojky KSBS 300 s 24 ks šroubů NSM 6×10. Maximální zatížení žlabů je 10 kg/m. Jedná se o normovou kabelovou nosnou konstrukci.

Kabelové žlaby KZI

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, 1,0 mm a 1,25 mm. Výška bočnice je 60 mm a šířka žlabu je 50 mm až 600 mm. Bočnice a dno žlabu jsou perforované. Součástí žlabu je integrovaná spojka. Žlaby se spojují pomocí 2 – 8 ks šroubů NSM 6x10 dle šířky žlabu. Maximální zatížení žlabů je 20 kg/m.

Kabelové žlaby KZIN

Jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,75 mm, 1,0 mm a 1,25 mm. Výška bočnice je 60 mm a max. šířka žlabu 300 mm. Žlaby jsou bez perforace. Žlaby se spojují pomocí integrované spojky a 2 – 6 ks šroubů NSM 6×10 dle zkoušek. Maximální zatížení žlabů je 10 kg/m.

1.3 DRÁTĚNÉ ŽLABY

Drátěné žlaby DZ

Jsou vyrobené z ocelového drátu tl. 3,9 mm, 4, 3 mm nebo 4,6 mm dle šířky žlabu. Výška bočnice je 60 mm a max. šířka 600 mm. Velikost mřížkování je 50×100 mm. Žlaby se spojují 2 ks spojek DZSP/B + DZSU/B (na bocích) a 5 ks šroubů DZS/B (na dně žlabu). Maximální zatížení žlabu je 10 kg/m.

Drátěné žlaby DZI

Jsou vyrobené z ocelového drátu tl. 3,9 mm, 4, 3 mm nebo 4,6 mm dle šířky žlabu. Výška bočnice je 60 mm a šířka žlabů je max. 600 mm. Žlaby se spojují pomocí integrované spojky a šroubů DZS/B podle šířky žlabu. Maximální zatížení drátěných žlabů je 20 kg/m.

1.4 KABELOVÉ LÁVKY

Kabelové lávky KL

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu. Bočnice mají tloušťku 1,5 mm a příčky tloušťku 1,0 mm až 1,25 mm. Výška bočnice je 60 mm a 110 mm. Šířka lávky je 150 mm až 600 mm. Příčky jsou ve vzdálenosti 300 mm. Bočnice jsou perforované. Lávky se spojují spojkami S 60x200 nebo S 110x200 (šířka lávky 600 mm) a šrouby NSM 6x10 (4-8 ks na 1 ks spojky). Maximální zatížení lávky je 30 kg/m.

Kabelové lávky KL ... PO

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu. Bočnice mají tloušťku 1,5 mm a příčky tloušťku 1,0 mm až 1,25 mm. Výška bočnice je 60 mm. Šířka lávky je 150 mm až 400 mm. Příčky jsou ve vzdálenosti 150 mm. Bočnice jsou perforované. Lávky se spojují spojkou KPBSKL s 12 ks šroubů NSM 6x10. Maximální zatížení lávky je 20 kg/m. Jedná se o normovou kabelovou nosnou konstrukci.

Kabelové lávky KLZ

Bočnice a příčky lávky jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm. Výška bočnice je 60 mm. Šířka lávky je 400 mm. Vzdálenost příček je 150 mm. V bočnicích jsou vyražené otvory pro spojení. Kabelové lávky se spojují spojkou KPBSKLZ se šrouby NSM 6×10. Maximální zatížení lávky je 20 kg/m.

1.5 KABELOVÉ PŘÍCHYTKY

Kabelové přichytky OMEGA 52xx

Přichytky jsou vyrobené z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm, šířka 15 ± 5 mm. Jsou rozdělené na dvě části spojené 2 ks šroubů M5. Ke stropu nebo ke stěně jsou přichycené pomocí průvlakových kotev, šroubů do betonu, kovových hmoždinek do pórobetonu. Přichytky mohou být také nastřelovány vhodnými hřebíky. Zatížení je dáno vloženými kabely.

Kabelové přichytky DOBRMAN 52XX D

Jsou vyrobené z ocelového plechu tloušťky 1,0 a 1,5 mm, šířka 15 ± 5 mm Jsou rozdělené na dvě části spojené pomocí 2 ks šroubů M5. Ke stropu nebo ke stěně jsou přichycené pomocí závitů a kotvy M6, závitové tyče nebo vruty se závitovou hlavou. Zatížení je dáno vloženými kabely.

Kabelové přichytky 67xx PO, 67XX, a 67XXD

Kabelové jednoduché a dvojitě přichytky jsou vyrobené z ocelového plechu tloušťky 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm a 1,5 mm, šířka 15 ± 5 mm. Ke stropu nebo ke stěně jsou přichycené pomocí šroubů



SB 6,3×35 nebo kotev M6. Přichytky mohou být nastřelovány vhodnými hřeby. Zatížení je dáno vloženými kabely.

Skupinový držák SD2

Skupinové držáky jsou vyrobené z ocelového plechu tloušťky 0,8 mm, šířka 15 ± 5 mm. Ke stropu nebo stěně se přichycují pomocí průvlakových kotev šroubů do betonu, nebo do pórobetonu pomocí vrutových šroubů v kovových hmoždinkách. Mohou být také nastřelovány vhodnými hřeby. Maximální zatížení držáku je 6 kg/m.

Kabelové přichytky PKC1 v lištách NP

Jsou vyrobené z ocelového plechu tloušťky 1 mm, 1,5 mm a 2,0 mm, šířka 15 ± 5 mm a slouží k uchycení kabelů na rošty nebo na samostatné nosné profily (NP, MP).

1.6 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY

Bezhalogenové tuhé trubky 15xxHF, 40xxHF a 80xxHF

Bezhalogenové tuhé trubky 15xxHF jsou vyrobené z plastu PC/ABS tl. 1 až 3 mm (v závislosti na průměru trubky). Písmena xx v označení trubky značí průměr trubky – od 16 mm do 63 mm. Ke stropu, nebo ke stěně jsou přichycené pomocí přichytek OMEGA, jejichž max. rozteč je 600 mm.

Bezhalogenové trubky 15xxHF jsou plastové trubky s nízkou mechanickou odolností, s průměrem od 16 mm do 63 mm. Bezhalogenové trubky 40xxHF mají střední mechanickou odolnost a průměr od 16 mm do 63 mm, tloušťku plastu 1 mm až 2 mm (v závislosti na průměru trubky). Trubky 80xxHF mají vysokou mechanickou odolnost a průměr od 16 mm do 63 mm tloušťku plastu 2 mm až 3 mm (v závislosti na průměru trubky).

Pozn.: Pro průměr trubek 16 mm se používá označení xx16 EHF (např. 1516 EHF), kde E značí evropskou řadu trubek a HF bezhalogenový materiál. Ostatní průměry trubek jsou označeny pouze HF (např. 1520HF, 1532HF).

Ocelové trubky 60xx

Ocelové trubky jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,1 mm až 1,4 mm (6016E), 1,5 mm až 1,8 mm (6020, 6025, 6032, 6040 a 6050) a 1,8 mm (6063). Na koncích trubek jsou nařezané závity pro spojování trubek. Trubky se spojují pomocí spojek 316E/1 až 363/1 (313/3 až 342/3) a ke stropu se upevňují pomocí přichytek OMEGA.

1.7 BEZHALOGENOVÉ PARAPETNÍ KANÁLY A LIŠTY

Parapetní kanály PK...HF s přepážkou PEP 60/K

Parapetní kanály jsou vyrobené z bezhalogenového plastového materiálu PC/ABS o max. velikosti 110×70 mm a přepážka je z ocelového plechu tl. 0,5 mm o velikosti 44×39 mm.

Plastové bezhalogenové lišty

Plastové bezhalogenové lišty jsou vyrobené z bezhalogenového plastu PC/ABS o max. velikosti 40×20 mm. Lišty se kotví ke stropu nebo stěně v rozteči 600 mm pomocí kotvících prvků M6 spolu s přichytkami řady 67xx.

1.8 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

Elektroinstalační krabice KSK a 81xx

Jsou vyrobené z bezhalogenového materiálu typu A*) a jsou určeny ke spojování nebo odbočování kabelů s funkcí při požáru. Jsou osazené keramickou svorkovnicí a pro lehké zavedení kabelů jsou opatřeny průchodkami z měkčeného materiálu zajišťujícími krytí IP 66.

Krabice KSK:

Víčko se uzavírá pomocí 2 nebo 4 nerezových šroubů. Pro spojení kabelových žil v krabicích jsou použity keramické svorky (jednoduché, dvojité či více pólové) nasazené nebo připevněné pomocí šroubků na hrazdě, která se přes distanční sloupky kotví přes zadní stěnu krabice ke stavební konstrukci. Keramické svorky mohou být doplněny 1 nebo více uzemňovacími svorkami. KSK krabice jsou opatřeny měkčenými vstupy (membránové průchody) a není již třeba dodávat k nim průchodky. Pro krabice KSK mohou být osazeny svorkami určenými pro kabelové žíly průřezu od 0,5 do 16 mm². Stupeň krytí IP 66.

Upevnění KSK krabic k nosné stavební konstrukci musí být provedeno kotevními prvky, které jsou při uvažovaném požárním scénáři schopny přenášet tahové a smykové síly odpovídající zatížení kabelové trasy vlastní vahou kabelů.

Variety krabic řady KSK:

POLOŽKA	KONFIGURACE	POLOŽKA	KONFIGURACE	POLOŽKA	KONFIGURACE
KSK 80	PO	KSK 125	PO	KSK 175	PO
KSK 80	PO6	KSK 125	PO6J	KSK 175	PO6J
KSK 80	PO10	KSK 125	PO10J	KSK 175	PO10J
KSK 80	PO4J	KSK 125	PO4J	KSK 175	PO16J-5
KSK 80	PO6J	KSK 125	PO6	KSK 175	PO6
KSK 80	PO10J	KSK 125	PO6P	KSK 175	PO6P
KSK 80	PO6P	KSK 125	PO10	KSK 175	PO10
KSK 80	PO10P	KSK 125	PO10P	KSK 175	PO10P
KSK 100	PO4J	KSK 125	PO6J-5	KSK 175	PO10J-5
KSK 100	PO6J	KSK 125	2PO6	KSK 175	2PO6
KSK 100	PO10J	KSK 125	2PO6P	KSK 175	2PO6P
KSK 100	PO	KSK 125	PO10J-5	KSK 175	PO6J-5
KSK 100	PO6	KSK 125	2PO10	KSK 175	2PO10
KSK 100	PO6P	KSK 125	2PO10P	KSK 175	2PO10P
KSK 100	PO10	KSK 125	PO16	KSK 175	PO16
KSK 100	PO10P	KSK 125	PO16J	KSK 175	PO16J
KSK 100	2PO6	KSK 125	2PO16	KSK 175	2PO16
KSK 100	2PO6P	KSK 125	2PO16P	KSK 175	2PO16P
KSK 100	2PO10	KSK 125	PO16P	KSK 175	PO16P
KSK 100	2PO10P	KSK 125	DPO	KSK 175	DPO
KSK 100	DPO	KSK 125	PO4J-5	KSK 175	PO4J-5

Krabice s tepelnou pojistkou:

Jedná se o krabice vybavené tepelnou pojistkou, která může v případě nebezpečí zkratu od koncového zařízení odpojit koncovou větev od hlavního rozvodu. Tepelná hodnota pojistky je 150 °C, maximální proudové zatížení je dáno výrobcem v závislosti na průřezu kabelu. Krabice je vybavena měkčenými vstupy zajišťujícími krytí IP 66. Krabice je vyrobena z bezhalogenového materiálu.

Elektroinstalační krabice 81XX se od krabic KSK liší víčkem, které je osazeno bez šroubů. Stupeň krytí IP 54.

Variety krabic řady 81XX: 8110 PO6, 8117 2PO10, 8135 PO a 8117 DPO.

Krabice s označením PO jsou určeny pro silové kabely, krabice s označením DPO jsou určeny pro sdělovací kabely. Konstrukčně a materiálově jsou krabice shodné, liší se pouze velikostí.

*Poznámka: *) Zjednodušené označení pro uvedení typu výrobku, jehož složení je certifikačnímu orgánu známo.*

1.9 NOSNÉ LIŠTY 5820 A PROFILY NP

Nosné profily NP

Nosné profily jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,2 mm. Na dolní straně jsou opatřeny otvory pro montáž. Nosné profily jsou určeny jako podpurná konstrukce pro uchycení kabelů pomocí kabelových přichytek PKC1 ke stropu nebo stěně.

Nosné lišty 5820

Nosné lišty typ 5820 rozměru 10×20 mm jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,7 mm. Na dolní straně jsou otvory pro montáž. Nosné lišty jsou určeny jako podpurná konstrukce pro uchycení kabelů k podkladu pomocí kovových stahovacích pásek SPK.

1.10 UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víko kabelového žlabu

Je vyrobené z ocelového plechu tl. 0,55 mm. Standardní délka je 2 m. Upevnění k žlabu pomocí úchytů VU a NVU (2 ks na metr).

Podpěra na stěnu NPS

Podpěra je vyrobená z ocelového plechu tl. 2,0 mm. Na horní a boční straně jsou otvory pro montáž. Slouží jako podpěra pro instalaci kabelových žlabů na stěnu.

Stropní profil lehký SPL

Stropní profily se skládají z patky o rozměru 122,5×122,5 mm, tl. 4 mm a profilu o rozměru 41,5×21 mm, tl. 1,5 mm. Délka od 200 mm do 1 500 mm. Na patce a profilu jsou vyražené otvory pro uchycení a montáž. Slouží pro uchycení kabelových tras ke stropu nebo na stěnu.

Stropní profil střední SPS

Stropní profily se skládají z navažené nebo samostatné patky tl. 3 mm až 4 mm a profilu o rozměru 41×41 mm, tl. 1,5 mm až 2,5 mm. Délka od 200 mm do 2 000 mm. Na patce a profilu jsou vyražené otvory pro uchycení a montáž. Slouží pro uchycení kabelových tras ke stropu nebo na stěnu.

Držák střední DS

Držák je vyrobený z ocelového plechu tl. 2,0 mm. Délka držáku středního DS je od 118 mm do 618 mm. Čelní deska se k vodorovné části šroubuje pomocí 1 ks šroubu. Držák slouží pro uložení kabelových žlabů a lávek. Uchycuje se na stropní profil nebo na stěnu.

Držák těžký DT

Délka držáku těžkého DT je od 120 mm do 420 mm. Čelní deska je k vodorovné části držáku přivařena. Tloušťka plechu je 2 mm. Držák slouží pro uložení kabelových žlabů a lávek. Uchycuje se na stropní profil nebo na stěnu.

Držák těžký normový s okem DT+DT OKO

Držák je vyrobený z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Patkový plech tl. 4,0 mm je opatřen otvory pro montáž. Na konci držáku je pomocí 2 ks šroubů M8×16 připevněná objímka pro uchycení závitové tyče ZT. Pozn.: Původní značení uváděné ve zkušebních protokolech a klasifikacích je DTBS.

Držák na šikmé konstrukce DSU

Patka a úchyt jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 3,0 mm, rameno držáku z ocelového plechu tl. 2,0 mm. V patce jsou otvory pro nastavení držáku do sklonu 45° a na horní straně ramena jsou otvory pro montáž.

Montážní profil MP

Profil 41×21 a 41×41 mm je vyrobený z ocelového plechu tl. 1,5 mm - 2,5 mm. Montážní profily MP slouží jako podpěra pro instalaci lávek nebo žlabů při umístění na závitové tyče.

Montážní profil INOXMP

Profil 41×21 je vyrobený z nerezového plechu tl. 2,5 mm (AISI 316L).

Podpěra na stěnu DZDS

Podpěra je vyrobená z ocelového plechu tl. 2,0 mm. Slouží pro uchycení drátěných žlabů na stěnu. Na povrchu držáků jsou upevňovací výstupky, které zahnutím uchytí žlab k držáku.

Kryt kabelových přichytek SONAP (KPS)

Vnější desky jsou z materiálu Promatect LS, obj. hmotnost 510 kg/m³. Vnitřní část je z minerální vlny Isover T, obj. hmotnost 140 kg/m³. Horní a dolní strana minerální vlny je natřená stěrkou Promastop, typ P. Ke stěně se připevňují pomocí setu MS KPS. Pro šířku kabelových žlabů a kabelových lávek maximálně 600 mm. Lze použít i pro samostatné kabelové přichytky typu 67xx_PO, Omega a Dobrman.

Stěnový úchyt kabelové lávky KLSU

Úchyt je vyrobený z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Na úchytu jsou otvory pro montáž. Používá se k uchycení kabelových lávek na stěnu.

Držák LTS

Držák je vyrobený z ocelového plechu tl. 1,8 mm. Na horní straně jsou otvory pro montáž. Používá se jako držák na stěnu nebo stropní profil.

Závitové tyče ZT a INOXZT

Závitové tyče ZT jsou ocelové, tyče INOXZT jsou vyrobené z nerezové oceli AISI 304 (zkoušené byly závitové tyče INOXZT 8).

Výsledky zkoušek kabelových žlabů a lávek je možné aplikovat na všechny součásti kabelového systému používané na změnu směru, rozměru nebo zakončení úseku (kolena, T-kusy, křížení atd.).

Podrobnější popis jednotlivých kabelových tras, včetně použitých kabelů a klasifikace jsou uvedeny v PK9-03-17-913-C-2 viz [2] kap. 2 tohoto dokumentu.



Poznámka k popisu prvků:

Kabelový žlab: dle ČSN 73 0895 se jedná o kabelovou lávku.

Kabelová lávka: dle ČSN 73 0895 se jedná o kabelový rošt.

2 VYMEZENÍ ZPŮSOBU POUŽITÍ VÝROBKU VE STAVBĚ, PŘÍPADNĚ JEHO OMEZENÍ

Kabelové žlaby, kabelové lávky, drátěné žlaby, elektroinstalační krabice, přichytky, elektroinstalační trubky, bezhalogenové parapetní kanály a lišty, nosné profily a lišty, univerzální příslušenství slouží k bezpečnému uložení kabelů ve stavbách s požadovaným zajištěním funkčnosti obvodu v případě vzniku požáru

3 PŘEHLED PODKLADŮ SLOUŽÍCÍCH K CERTIFIKACI VÝROBKU

- [1] Žádost o výkon činnosti autorizované osoby ze dne 12.5.2021
- [2] Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PK9-03-17-913-C-2, vydal PAVUS, a.s. - COV 3041, dne 4.8.2021
- [3] Klasifikace reakce na oheň č. PK-17-144, vypracoval CSI, Praha dne 7. 12. 2017
- [4] Klasifikace reakce na oheň č. PK-17-145, vypracoval CSI, Praha dne 7. 12. 2017
- [5] Stavební technické osvědčení č. S-216/C5a/2020/0037 ze dne 6.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
- [6] Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2020/0037 ze dne 10.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
- [7] Certifikát č. 216/C5a/2020/0037 ze dne 10.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

4 PŘEHLED POUŽITÝCH TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM, PŘÍPADNĚ JINÝCH DOKUMENTŮ

4.1 TECHNICKÉ PŘEDPISY

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášek č. 221/2014 Sb. a č. 19/2021 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb.
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 246/2018 Sb.
- Rozhodnutí Komise 96/603/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES a rozhodnutí Komise 2003/424/ES, kterým se zavádí seznam výrobků patřící do tříd A „Bez příspěvku k požáru“

4.2 TECHNICKÉ NORMY A OSTATNÍ PŘEDPISY

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení



- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
- ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
- Technický návod pro činnost Autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. číslo 10.17.01

5 ÚDAJE O TECHNICKÝCH VLASTNOSTECH VÝROBKU, JEJICH ÚROVNÍCH A ZPŮSOBECH JEJICH ZJIŠTĚNÍ

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / zkušební / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň
Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru	ČSN 73 0810 ČSN 73 0895	P15-R až P90-R
Zdravotní nezávadnost	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Výrobek je zdravotně nezávadný
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-1	Ocelové prvky: A1 Elektroinstalační krabice: E Elektroinstalační trubky, kanály a lišty: E

6 POŽADAVKY NA ŘÁDNÉ FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU KONTROLY VÝROBKŮ A KONTROLY DODRŽENÍ STANOVENÝCH POŽADAVKŮ VÝROBKŮ U VÝROBCE

Výrobce ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. požádal o ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve znění pozdějších předpisů).

Před vydáním certifikátu musí být proveden Autorizovanou osobou 216 dohled u výrobce.

7 ROZSAH A ČETNOST DOHLEDU PROVÁDĚNÉHO AO 216

Po dobu platnosti stavebního technického osvědčení bude Autorizovaná osoba 216 provádět ve smyslu § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. na náklady výrobce dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby výrobků a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků nejméně 1 x za 12 měsíců.

8 ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ SHODY

Výrobek spadá mezi stanovené výrobky uvedené v příloze č. 2, skupina výrobků 10, poř. č. 17 „Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru“, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a je stanoven k posouzení shody postupem podle § 5a tohoto nařízení.

Toto stavební technické osvědčení je vyhotoveno na 8 stranách a je vydáno ve dvou originálních číslovaných výtiscích. Výtisk č. 1 obdrží výrobce, výtisk č. 2 bude uložen v archivu Autorizované osoby 216. Každá strana stavebního technického osvědčení je opatřena razítkem Autorizované osoby 216.

V Praze dne 2. srpna 2021




Ing. Zuzana Aldabachová
zpracovatel osvědčení