

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1B-EU-12/23-02

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Podlahová krabice KOPOBOX MINI**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: **Podlahové krabice:**
Teplotní odolnost: -5 až +60°C
Materiál: samozhášivý
Žhavá smyčka : 850°C

KOPOBOX MINI B: Sestava určená k montáži pod omítku nebo do betonových podlah.
KOPOBOX MINI L: Sestava určená k montáži do nábytku, do dutých stěn nebo do zdvojených podlah.
KOPOBOX MINI P: Sestava určená k montáži do parapetních kanálů PK 110X65 D, PK 110X65 D HF, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF a PK 210X70 D.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 včetně změn ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-23:09 včetně změn (EN 60670-23:08 including amendments)	zkušební protokol č. 221568-01/01 ze dne 25.11.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	KOPOBOX MINI B, KOPOBOX MINI L, KOPOBOX MINI P
		ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 601878-01/01 ze dne 9.5.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	TP-KO-02/13, čl. 15.101 a) průhyb povolen až 5.5 mm IP 20 Rozsah teplot: -5°C až +60°C
		ČSN EN 60670-23:09 včetně změn (EN 60670-		

		23:08 including amendments)		
2011/65/EU – RoHS	NV 481/2012 Sb.	ZP 344/02 – Metodika pro stanovení prvků Pb, Cd, Cr, Hg, Br	zkušební protokol č. 601229-01/01 ze dne 4.4.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.




Místo vydání: Kolín

Ing. Jana Dejmková

Datum vydání: 28.02.2023

ředitelka úseku řízení jakosti

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz