

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2230012

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobní místo:

Výrobek: Elektroinstalační plastové krabice v uzavřeném provedení a příslušenství

Obchodní značka:

Typ: 8130, 8135, 003..., 005..(viz příloha)

Jmenovité hodnoty: viz příloha

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 222274-01/01 ze dne: 28.03.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21, ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21, ČSN 60670-22:07

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 221041-01 ze dne: 12.05.2022
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 222274 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

03.04.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 2 2 3 0 0 1 2 *

222274-01

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE PLASTOVÉ V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektroinstalační krabice plastové v uzavřeném provedení 8130, 8135, 003...,005... (-5°C do +60°C)

Typ	Materiál	Jmenovité hodnoty	
8130	body PE, cover PP	400V	IP 54
8135	body PE, cover PP	400V	IP 54

Příslušenství

Ucpávky	1630-1635
Průchodky	G-49, 1601, 1611, 1618
Bezšroubové svorky	TYP 015-TYP 018
Vícepólové svorkovnice	TYP 210-TYP 612
Svorkovnice	S-66, S-96, SP-96

Typ	Jmenovité hodnoty	
005.PL.K	400V, 16 A	IP 65
003.CS.K	400V, 16 A	IP 65
003.CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65
005.CS.K	400V, 16 A	IP 65
005.CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65
005.CV.K	400V, 16 A	IP 65
005.CV.VO.K	400V, 16 A	IP 65

