

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1A-EU-10/23-04

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že
výrobek: **Elektroinstalační krabice plastové v uzavřeném provedení a příslušenství**
Typ: **8130, 8135, 003..., 005..**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace.
Teplotní odolnost krabic je: od -5°C až do + 60°C (kromě krabic 003... a 005.. -25°C až +60°C).
Zkouška žhavou smyčkou: 850°C (kromě krabic 003.. a 005.. 750°C).

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace/zkoušené výrobky
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 včetně změn ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:07 including amendments)	zkušební protokol č. 222274-01/01 ze dne 28.03.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Poznámka: krabice 003.. a 005..dle poznámky u článku 12.3 normy ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 nevyhovuje vzdálenost od stěny.
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 604792-01/01 ze dne 25.11.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	X
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 62262:97 včetně změn	zkušební protokol č. 501073-01/01 ze dne 31.3.2015 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	IK 06 8130 8135
1907/2006 - REACH	X	X	X	Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty


Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a 50001:2018 dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 20.04.2023



Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-10/23-04


ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE PLASTOVÉ V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Elektroinstalační krabice plastové v uzavřeném provedení 8130, 8135, 003...,005... (-5°C do +60°C)
Electroinstallation plastic boxes in enclosed design 8130, 8135, 003...,005... (-5°C do +60°C)


Typ/Type	Materiál/ Material	Jmenovité Hodnoty/ Ratings	
8130	body PE, cover PP	400V	IP 54
8135	body PE, cover PP	400V	IP 54

Příslušenství/Accessories

Ucpávky/Sealings	1630-1635
Průchodky/ Cable glands	G-49, 1601, 1611, 1618
Bezšroubové svorky/ Screwless terminals	TYP 015-018
Vícepólové svorkovnice/ Multipolar terminals	TYP 210-612
Svorkovnice/ Terminals	S-66, S-96, SP-96

Typ/ Type	Jmenovité hodnoty/ Ratings	
005.PL.K	400V, 16 A	IP 65
003.CS.K	400V, 16 A	IP 65
003.CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65
005.CS.K	400V, 16 A	IP 65
005.CS.VO.K	400V, 16 A	IP 65
005.CV.K	400V, 16 A	IP 65
005.CV.VO.K	400V, 16 A	IP 65



KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz

