

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1A-EU-09/23-04

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek: **Elektroinstalační krabice plastové v uzavřeném provedení a příslušenství**
Typ: **8101-8119**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčková 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace.
Materiál je PVC
Teplotní odolnost krabic je od -5°C až do + 60°C.
Zkouška žhavou smyčkou: 850°C
Provedena zkouška jehlového hořádku

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace/zkoušené výrobky
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 včetně změn ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments) ČSN EN 60695-11-5 ed.2:17 včetně změn (EN 60695-11-5 ed.2:17 including amendments)	zkušební protokol č. 222186-01/01 ze dne 14.03.2023 oprava 12.04.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. -604794-01/01 ze dne 25.11.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Č. 1A-EU-09/23-04

CZ

1/3

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a 50001:2018 dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 17.04.2023



Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti

KOPOS KOLÍN a.s. ¹²
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz


Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-09/23-04

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE PLASTOVÉ V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektroinstalační krabice plastové v uzavřeném provedení 8101-8119 (-5°C do +60°C)/ Electroinstallation plastic boxes in encosed design 8101-8119 (-5°C do +60°C)			
Typ/ Type	Materiál/ Material	Jmenovité hodnoty/ Ratings	
8101	PVC	400V	IP 54
8102	PVC	400V	IP 54
8106	PVC	500V	IP 40
8107	PVC	500V	IP 40
8110	PVC	500V	IP 54
8111	PVC	500V	IP 54
8112	PVC	500V	IP 54
8117	PVC	500V	IP 54
8118	PVC	500V	IP 54
8119	PVC	500V	IP 54

Příslušenství/accessories

Průchodky/ Cable glands	G-49, 1601, 1611, 1618	Svorkovnice/ Terminal Block	S-66
Bezšroubové svorky/ Screwless terminals	TYP 015-018		S-96
Vícepólové svorkovnice/ Multipolar terminals:	TYP 210-612		SP-96


KOPOS KOLÍN a.s. ¹²
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

