

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2230014

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační krabice KSK

Obchodní značka:

Typ: KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175
Varianty: šedá, černá
Tvrdý materiál: PPC nebo PP, měkký materiál: TPE, víko: PA

Jmenovité hodnoty: U_i 1000 V, IP66, -25 °C až +60 °C

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 230639-01/01 ze dne: 26.04.2023, 222523-01/01 ze dne: 25.11.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21, ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21,
ČSN EN 60670-22:07, ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 230296-01 ze dne: 18.04.2023
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 230639 mezi objednatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

05.05.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



230639-01