

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## č. 1A-EU-07/23-06

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**  
 Havlíčkova 432  
 280 02 Kolín  
 Česká republika  
 IČ: 61672971  
 DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek: **Elektroinstalační krabice**

typ: **KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175**

varianta: **Šedá, černá (tvrdý materiál: PP nebo PPC, měkký materiál: TPE a víko: PA)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice a úplné kryty slouží pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace.

Jsou vhodné pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP66.

Mají integrované těsnění v otvorech pro montáž na pokladový materiál.

Krabice jsou určeny přímou instalací na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou.

Dokonale utěsní kabely a trubky.

Zkouška žhavou smyčkou krabice splňuje na 850°C.

Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku

Teplotní odolnost krabic během instalace je od -25°C až do + 60°C.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 čl. 14.1 a 14.3 včetně změn	zkušební protokol č. 230639-01/01 ze dne 26.04.2023  <b>Vydal:</b> Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	<b>Vyhovující zkouška: jmenovité izolační napětí 1000V</b>
		ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 včetně změn  ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 222523-01/01 ze dne 25.11.2022 oprava protokolu ze dne 06.01.2023  <b>Vydal:</b> Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	

		ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60695-11-5:05 včetně změn (EN 60695-11-5:05 including amendments)	zkušební protokol č. 803459-01/01 ze dne 19.12.2018  <b>Vydal:</b> Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	<b>tvrdý materiál:</b> PPC, měkký materiál: TPE a víko: PA
		ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60695-11-5:05+Z1:17 včetně změn	zkušební protokol č. 704322-01/01 ze dne 13.12.2017  <b>Vydal:</b> Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	<b>tvrdý materiál:</b> PP, měkký materiál: TPE a víko: PA
		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60695-11-5:05+Z1:17 včetně změn	zkušební protokol č. 800342-01/01 ze dne 27.2.2018  <b>Vydal:</b> Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	<b>tvrdý materiál:</b> PP, měkký materiál: TPE a víko: PA  <b>konfigurace FA</b>
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:


- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 01.06.2023

KOPOS KOLÍN a.s.   
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín  
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
 tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)



Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti