

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## č. 2B-EU-16/23-07

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační lišty nosné**výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení:

- **Nosná lišta plastová: 5821 NED, 5822 DER**  
Jsou určené k uchycení řadových přichytek při montáži kabelů v řadě vedle sebe.  
Jmenovité hodnoty: 20x10x3000 mm, stupeň hořlavosti B, materiál samozhášivý
- **Nosná lišta kovová: Typy 5820/20, 5820/21-zinkované (Zn)**  
**Typy 5820/30, 5820/31- bez povrchové úpravy**  
**Typy 5820/41 – žárově pozinkováno ponorem (dle normy ČSN EN ISO 1461)**  
Tyto lišty jsou určené k uchycení řadových přichytek při montáži kabelů v řadě vedle sebe.  
Tyto kovové nosné lišty mají jmenovité hodnoty: 20 x 10 mm.
- **Nosná lišta kovová: Typy TS 35, TS 35 D**
  - zinkované (Zn)
  - zinko-chromátované (Zn-Cr),
  - bez povrchové úpravyTyto nosné lišty jsou určené k připevnění přístrojů (jističů, stykačů, svorek atd.) v rozváděcích nebo rozvodnicích.  
Tyto kovové nosné lišty mají jmenovité hodnoty: 35 x 7,5 mm.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60715 ed. 2:18 včetně změn (EN 60715:2017 including amendments)	zkušební protokol č. 231090-01/01 ze dne 29.06.2023  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	TP-KO-2/99, TP-KO-1/23
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60715:02 včetně změn (EN 60715:2001 including amendments)	zkušební protokol č. 305644-01/01 ze dne 18.12.2013  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	TP-KO-02/99, TP-KO-01/00, TP-KO-02/00

1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů
----------------------	--	--	--	--

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.



Místo vydání: Kolín  
Datum vydání: 17.07.2023

**Ing. Jana Dejmková**  
ředitelka úseku řízení jakosti

KOPOS KOLÍN a.s.   
Havlíčková 432, 280 02 Kolín  
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)