



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů
 možnost vložení příčky
 rozpěrky REKE 60_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22
 bílé lišty nejsou živným prostředím pro bakterie *, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 2 J
 stupeň krytí: IP20
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 2600 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,7 kg/m
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	31	23	16	13	11	11	9	7	7	6	6	5	5

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
EKE 60X60_HD	2 m	bílá RAL 9003	18 m	karton	ochranná folie
8541_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8542_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8543_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8544_HB		bílá RAL 9003	2 / 92 ks	folie / karton	kryt odbočný
8545_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8546_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	folie / folie / karton	roh vnější
REKE 60_HB		bílá RAL 9003	9 / 1260 ks	folie / karton	rozpěrka

*Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS