

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1B-EU-13/24-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Podlahová krabice KOPOBOX (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Podlahové krabice KOPOBOX jsou vhodné pro instalaci do betonu s maximální teplotou během procesu lití +60°C.

Materiál: PA (PC-ABS)- samozhašivý.

Teplotní odolnost: od -5°C až do +60°C.

Stupeň ochrany krytí: IP 30.

KOPOBOX splňuje zkoušky žhavou smyčkou: 850°C dle ČSN EN 60670-1 čl. 18 a ČSN EN IEC 60670-1 ed.2 čl. 18.

Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-23:09 včetně změn (EN 60670-23:08 including amendments) ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 včetně změn ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5 včetně změn	zkušební protokol č. 221569-01/01 ze dne 26.08.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-23:09 včetně změn (EN 60670-23:08 including amendments) ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5 včetně změn	zkušební protokol č. 910899-01/01 ze dne 31.5.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 včetně změn	Interní protokol č. 036/2024 ze dne 04.03.2024	KM 45
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty


Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 05.03.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jana Dejmková'.

Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1B-EU-13/24-03**Podlahové krabice KOPOBOX a příslušenství****Rám podlahové krabice**KOPOBOX 57
KOPOBOX 80**Krabice podlahová**KUP 57
KUP 80
KUP 80/12**Krabice přístrojová
podlahová**

KPP 80

**Krabice přístrojová
podlahová příčná**

KPP 80/142

Krabice univerzální kovová

KUK 80

Podložka přístrojováPP 80/0
PP 80/3
PP 80/45PP 80/142-0
PP 80/142-1
PP 80/142-2
PP 80/142-3
PP 80/142-45PP 80/K-1
PP 80/K-2
PP 80/K-3
PP 80/K-4
PP 80/K-5

PP 80/45/6_LB

Záslepka

ZPP

Sada nivelační

SN

Kryt modulů 45

KM 45

PříčkaPKUP
PMPP 80/45/6
PMPP 80/45/12**Příčka**PKUK
PKUK 142**KOPOS KOLÍN a.s.** 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

