



**popis výrobku:** pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...  
 klasický tvar  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
 bílé lišty nejsou živným prostředím pro bakterie \*, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

**materiál:** PC ABS - bezolovnaté

**bezhalogenové:** ano

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -25 - +90 °C

**zkouška žhavou smýčkou:** 850 °C

**odolnost proti nárazům:** 0,5 J

**stupeň krytí:** IP40

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**vnitřní plocha:** 560 mm<sup>2</sup>

**rozteč děrování dna:** 200 ±20 mm

**tolerance délky:** ±10 mm

**hmotnost:** 0,19 kg/m

**mechanická ochrana dle ČSN EN 50102:** IK06

**splňuje požadavky:** ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

**skladování:** ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15
	množství vložených kabelů	6	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>LHD 40X20HF_HD</b>	2 m	bílá RAL 9003	12 m	karton	-
<b>8631HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 680 ks	folie / karton	kryt koncový
<b>8632HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 540 ks	folie / karton	kryt spojovací
<b>8633HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 420 ks	folie / karton	kryt ohybový
<b>8634HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 390 ks	folie / karton	kryt odbočný
<b>8635HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 380 ks	folie / karton	roh vnitřní
<b>8636HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 420 ks	folie / karton	roh vnější
<b>8639HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 1080 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...HF)

\*Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,  
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS