

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 2110074

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobek: Žlab pro ochranu vedení

Obchodní značka:

Typ: KOPOKAN 1, SPOJKA Z1, SPOJKA K1

Jmenovité hodnoty: instalace do 1000 V, 750 N, IP 30

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EČÚ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EČÚ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 103896-01/01 ze dne: 09.12.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61386-1 ed. 2:09, ČSN EN 61386-24:11, TP-KO-01/11

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 104674-01 ze dne: 08.11.2011
- smlouvě na užívání značky EČÚ č. 103896 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

23.12.2011 oprava 18.04.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



103896-01