

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 2110073

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, Kolín IV , 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, Kolín IV , 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, Kolín IV , 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační trubky ohebné LPE - x (řada EN) a příslušenství

Obchodní značka:

Typ: 2316E/LPE-1 až 2363/LPE-1
2316E/LPE-2 až 2363/LPE-2
(viz příloha)

Jmenovité hodnoty: -25 °C až +90 °C, materiál šířící plamen, pro instalace do 1000 V AC

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EŠČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EŠČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 104917-01/01 ze dne: 09.12.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61386-1ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04, (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)
TP-KO-02-11, TP-KO-03-11

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 104674-01 ze dne: 11.08.2011
- smlouvě na užívání značky EŠČ č. 104917 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

23.12.2011 oprava 18.04.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



104917-01

Elektroinstalační trubky ohebné LPE-x (řada EN) a příslušenství
Electroinstallation pliable conduit LPE-x (series EN) and accessories

(-25°C až +90°C) / (-25°C to +90°C)

ČSN EN 61386-1 ed.2 (IEC 61386-1)

ČSN EN 61386-22 (IEC 61386-22)

Elektroinstalační trubky typ: / Electroinstallation pliable type:

TP-KO-02/11 320 N	TP-KO-03/11 125 N
2316 E/ LPE-1	2316 E/ LPE-2
2320 / LPE-1	2320 / LPE-2
2325 / LPE-1	2325 / LPE-2
2332 / LPE-1	2332 / LPE-2
2340 / LPE-1	2340 / LPE-2
2350 / LPE-1	2350 / LPE-2
2363 / LPE-1	2363 / LPE-2

spojky / couplers:	0216E/1 – 0263/1
ucpávky do trubek / pliable plug	1716E T - 1763 T
ucpávky do spojek / joint plug	1716E S - 1763 S
přechodové spojky z dimenze 20 na 16 transition couplers from dimension 20 on 16	0206E/1
přechodové spojky z dimenze 20 na 2x16 transition couplers from dimension 20 on 2x16	0207E/1
protahovací drát / pull-out wire	D

18.04.2024

Uhlavice

