

číslo položky:

NUV_S
NUV_ZM

popis výrobku:

Slouží k uchycení vík ke žlabům nebo tvarovkám pomocí šroubu NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

Pro upevnění je možné využít šroub, kterým se upevňuje spojení mezi žlaby nebo tvarovkami.

U neděrovaných žlabů se k upevnění využije hranatý otvor v horní části bočnice kabelového žlabu.

Na 1 ks víka je třeba minimálně 4 ks úchytů víka.

Úchyty vík v povrchové úpravě ZM se použijí k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F.

K trase s povrchovou úpravou ZM nebo F se použijí šrouby s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat úchyt víka v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 μm

ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 μm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace :

ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Výrobky jsou schválené pro normové a nenormové konstrukce.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

