

číslo položky	A	B	C	hmotnost kg/ks	max. zátěž kg	🔥
DT 100_F	120	120	60	0,30	250	🔥
DT 150_F	170	120	60	0,36	250	🔥
DT 200_F	220	120	60	0,43	250	🔥
DT 250_F	270	120	60	0,53	250	🔥
DT 300_F	320	135	60	0,73	325	🔥
DT 400_F	420	135	60	0,88	325	🔥
DT 500_F	520	155	90	1,30	350	🔥
DT 600_F	620	155	90	1,60	350	🔥
DT 800_F	820	155	90	1,90	250	🔥
DT 1000_F	1020	155	90	2,40	180	🔥



popis výrobku:

Držáky DT jsou určeny k vytvoření normové i nenormové nosné konstrukce.

Držáky DT + DT OKO jsou určeny k vytvoření normové nosné konstrukce. Aby normové trasy splňovaly funkčnost při požáru musí být držák těžký DT + DT OKO fixován pomocí závitové tyče ZT do stropní konstrukce nebo stěny. Toto spojení plně nahrazuje dřívější označení držáku DTBS.


Slouží k přímé montáži na stěnu pomocí požárně odolných kotev nebo k montáži na stropní profily SPS.

Na stropní profil (SPS) je držák DT jednostranně připevněn pomocí šroubů S 10X20 až S 10X30, matice ML10 a podložek PD 10.

Při oboustranné montáži držáku DT na stropní profil SPS se použijí šrouby S 10X70, matice ML10 a podložky PD 10.

K upevnění na stropní profil se použijí posuvné matice PM 41 M 10 (PMP 41 M 10) společně se šrouby S 10X20 (S 10X25 nebo S 10X30).

K upevnění kabelové trasy k držáku jsou určeny šrouby NSM 6X10. K upevnění kabelové lávky je vhodná upevňovací svorka SUP. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy.



povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1



 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



držák DT



karton