

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Č. 3B-EU-30/26-07

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Dělená chránička „KOPOHALF PVC“ a příslušenství**
chránička: **06058P/2, 06083P/2, 06110P/2, 06120P/2, 06160P/2**
koleno: **06058P/2, 06083P/2, 06110P/2, 06120P/2, 06160P/2**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Systém dělených chráničků je vhodný především pro ochranu podzemního ukládání kabelů a při trasování energetických a sdělovacích vedení. Je možné použití pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů. Chráničky se skládají ze dvou totožných částí. Při pokládce se do spodního dílu vkládá vedení a horní díl je tlakem zaklapnut do spodního dílu.

Materiál:	PVC
Teplotní odolnost: skladování:	-25°C do +60°C
Teplotní odolnost: montáž:	-5°C do +60°C
Odolnost proti šíření plamene:	nešíří plamen
Odolnost proti stlačení:	750 N/20cm
Odolnost proti nárazu:	normální (kód N)
Odolnost proti vnějším vlivům v případě použití příslušenství je IP30	

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
		EN 15804+A2:2022 ISO 14025:2006	Enviromentální prohlášení o produktu č. EPD-Sk10-05-26 ze dne 26.06.2026 Ověření EPD: Nezávislé ověření prohlášení a dat v souladu s ČSN ISO 14025:2006 bylo provedeno externě třetí stranou. Ověřovatel: prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA www.lca.cz	Pro dělené chráničky KOPOHALF
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 50626-1:2024, čl. 7	zkušební protokol č. 261307-01/01 ze dne 22.06.2026 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Zkoušeno na vzorku 06110P/2

		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ČSN EN 61386-24:11 ČSN EN ISO 9969:09	zkušební protokol č. 302697-01/01 ze dne 20.8.2013 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
			Podklad pro projekci plastových kabelových chráničků KOPOS, 2013 Vydal: EGÚ Brno, a.s. Sekce elektrických sítí	Typ: 06110P/2
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní a materiálové listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz



Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 14.07.2026

Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie